

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474



MARIJAMPOLĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ

2013 m. spalio 11 d. Nr. PVS-4

Marijampolė

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:	
<i>(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)</i>	UAB „Vertikalus lūžis“, Įmonės kodas: 302316441
<i>(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)</i>	Vytauto g. 43, Marijampolė
<i>(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)</i>	Tel. +370 620 55555, El. p. vertikalu@gmail.com
2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:	
<i>(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)</i>	UAB „Infraplanas“, Įmonės kodas: 160421745
<i>(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)</i>	Kaunas, K. Donelaičio g. 55-2
<i>(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)</i>	Tel. 8 37 407548, Faks. 8 37 407549, El. p. info@infraplanas.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:	
	Elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančius vėjo energijos išteklius.
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:	
<i>(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)</i>	Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Geisteriškių k.
5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:	
	UAB „Vertikalus lūžis“ planuoja statyti vėjo jėgainę, kurios galingumas – 350 kW, aukštis – 66 m, rotoriaus ilgis – 40 m. Vėjo jėgainė bus statoma 0,8063 ha ploto žemės sklype (kadastrinis Nr. 3930/0004:260). Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusios 580 m ir 630 m atstumu pietvakarių kryptimi. Planuojamai ūkinei veiklai naudojama vėjo energija, kurios ištekliai yra neriboti, paverčiama į elektros energiją, pastaroji transformuojama ir perduodama į bendrus elektros tiekimo tinklus vartotojams.
6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:	
<i>(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių apsaugos zonų ribos)</i>	Siūloma sanitarinė apsaugos zona – 120 m.
7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:	
	<p>Sveikatai darantys įtaką veiksniai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Triukšmas.</u> Pagal ataskaitoje pateiktus triukšmo modeliavimo rezultatus, triukšmo sklaidos žemėlapius, triukšmo lygis neviršija teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių artimiausių gyvenamųjų pastatų (namų) aplinkoje. <u>Infragarsas.</u> Pagal ataskaitoje pateiktus jau pastatytų analogiškų vėjo jėgainių tyrimų duomenis, planuojamos ūkinės veiklos metu keliamo infragarso lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų infragarso ir žemo dažnio garsų ribinių dydžių artimiausių gyvenamųjų pastatų (namų) aplinkoje. <u>Šešėliavimas ir mirgėjimas.</u> Pagal ataskaitoje pateiktus šešėliavimo modeliavimo rezultatus, aplinkiniai artimiausių sodybų gyventojai nepatenka į planuojamos vėjo jėgainės sukeltą šešėlių zoną.
8. Išvada:	
<i>(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka arba kokių teisės aktų (teisės akto</i>	Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų (Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir

pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas) reikalavimų neatitinka)

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638); Lietuvos higienos normos HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-190 (Žin., 2009, Nr. 38-1466)) reikalavimus.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / ~~neleistina~~ (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje vietoje.

Direktorė



Asta Šaučiūnienė