

Sprendimas dėl AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos (Ežerėlio katilinės rekonstrukcija), adresu Kauno g. 2F, Ežerėlis, Kauno r., veiklos galimybių

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 (Žin., 2011, Nr. 61-2923) Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos (Ežerėlio katilinės rekonstrukcija), adresu Kauno g. 2F, Ežerėlis, Kauno r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos galimybių.

Ūkinės veiklos organizatorius – AB „Kauno energija“, įm. k. 235014830, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel.: (8-37) 305650.

Ataskaitos rengėjas – UAB „Infraplanas“, įm. k. 160421745, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407548.

Trumpas veiklos aprašymas – numatoma Ežerėlio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą 3,5 MW galios vandens šildymo katilą. Ežerėlio katilinės rekonstrukcijos metu yra numatomi įrangos rekonstrukcijos ir statybos darbai. Bus rekonstruojamas esamas durpių sandėlis. Jis bus pritaikytas biokuru bei automobilinio transporto išpylimui. Bus statomas priestatas (kuro kiekis sandėlyje turi atitikti 1 paros suvartojimą dirbant maksimaliu katilo apkrovimu). Bus įrengiami nauji kuro perdavimo transporteriai, pritaikyti transportuoti biokurą arba kuro mišinį. Pagal techninio projekto sprendinius, atviros biokuro saugojimo aikštelės nebus statomos. Atlikus numatomą rekonstrukciją, šiluma bus gaminama naujuoju biokuru kūrenamu katilu. Po projekto įgyvendinimo rezervinis katilas bus naudojamas tik tada, kai neužteks naujai projektuojamo katilo momentinės galios. Kurui bus naudojamas biokuras (medienos atliekos, miško kirtimo atliekos, smulkintos medžių šaknys) arba kuro mišinys (planuojama biokurą maišyti santykiu: smulkinta mediena (≥ 75 proc.), šiaudai (≤ 10 proc.), durpės (≤ 25 proc.)). Per metus planuojama sudeginti 5640 t biokuro. Rezervinis kuras lieka dyzelinas. Po rekonstrukcijos numatoma pagaminti 8488 MWh/metus šilumos, po rekonstrukcijos katilinės bendras galingumas bus 11,46 MW.

Ataskaitoje siūloma Ežerėlio biokuro katilinės sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti atitinkamai su sklypo ribomis.

Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje (2013-04-10 sprendimas Nr. 29-7(6)).