

**Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos šachtinių šulinių vandens tyrimo pagal gautus pranešimus apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių vandenį, 2017 m. ataskaita**

<b>Rodiklio pavadinimas/Departamentas</b>	<b>Alytaus</b>	<b>Panevėžio</b>	<b>Kauno</b>	<b>Klaipėdos</b>	<b>Marijampolės</b>	<b>Šiaulių</b>	<b>Tauragės</b>	<b>Telšių</b>	<b>Utenos</b>	<b>Vilniaus</b>	<b>Iš viso</b>
Gautų pranešimų apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių vandenį, skaičius	142	231	179	230	108	363	87	109	100	248	1797
Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai pateiktų šachtinių šulinių vandens mėginių cheminiams rodikliams nustatyti skaičius	142	228	172	223	108	356	85	106	95	229	1744
Ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių (neįskaitant pakartotinių mėginių) skaičius	142	228	172	223	108	356	85	106	95	227	1742
<b>Šachtinių šulinių vandens cheminiai rodikliai:</b>											
Mėginių, kurie atitiko HN 24:2003* reikalavimus, skaičius	106	153	122	197	86	227	74	96	79	153	1293
Mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitritų vertę [0,5 mg/l], skaičius	6	1	5	1	2	6	2	1	1	7	32
Mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitratų vertę [50 mg/l], skaičius	32	73	47	25	20	126	11	10	15	73	432
Mėginių, kurie neatitiko sąlygos [nitratas]/50+[nitritas]/3≤1, skaičius	36	75	49	25	21	127	9	10	16	50	418
Diagnozuotų apsinuodijimų nitritais ir nitratais skaičius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513

HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 455

Šachtinių šulinių vandens tyrimo 2017 m. santykinų rodiklių dydžiai

Rodiklio santykinis dydis , proc.	Lietuva	Departamentas									
		Alytaus	Panevėžio	Kauno	Klaipėdos	Marijampolės	Šiaulių	Tauragės	Telšių	Utenos	Vilniaus
Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai pateiktų šachtinių šulinių vandens mėginių cheminiams rodikliams nustatyti dalis nuo gautų pranešimų apie nėsčiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių vandenį	97,1	100,0	98,7	96,1	97,0	100,0	98,1	97,7	97,2	95,0	92,3
Ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių (neįskaitant pakartotinių mėginių) dalis nuo gautų pranešimų apie nėsčiąsias ar kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių vandenį	96,9	100,0	98,7	96,1	97,0	100,0	98,1	97,7	97,2	95,0	91,5
Mėginių, kurie atitiko visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, dalis nuo gautų pranešimų apie nėsčiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių vandenį	72,0	74,6	66,2	68,2	85,7	79,6	62,5	85,1	88,1	79,0	61,7
Mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitritų vertę [0,5 mg/l], dalis nuo ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių (neįskaitant pakartotinių mėginių)	1,8	4,2	0,4	2,9	0,4	1,9	1,7	2,4	0,9	1,1	3,1
Mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitratų vertę [50 mg/l], dalis nuo ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių (neįskaitant pakartotinių mėginių)	24,8	22,5	32,0	27,3	11,2	18,5	35,4	12,9	9,4	15,8	32,2
Mėginių, kurie neatitiko sąlygos [nitratas]/50+[nitritas]/3≤1, dalis nuo ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių (neįskaitant pakartotinių mėginių)	24,0	25,4	32,9	28,5	11,2	19,4	35,7	10,6	9,4	16,8	22,0