

## INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ

<b>Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):</b>
Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas, Gintaučių k., Degaičių k., Birikų k., Degaičių sen., Telšių r. sav.
<b>Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:</b>
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „VJ energija“, J. Janonio g. 10-3, Klaipėda. Ataskaitos rengėjas: UAB „APLINKOS VADYBA“, Subačiaus g. 23, Vilnius.
<b>Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:</b>
UAB „VJ energija“ planuoja septynių vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galingumas iki 3 MW, statybą ir eksploataciją. Nagrinėjamas vėjo elektrinės modelis yra Nordex N131/3000. Šio modelio vėjo elektrinės techniniai parametrai yra: galia – 3000 kW, sparnuotės diametras – 131 m, bokšto aukštis – 114 m, gamintojo deklaruojamas maksimalus garso lygis – 104,5 dBA, 10,3 sparnuotės apsisukimų per minutę, esant nominaliam galingumui, menčių skaičius – 3. Preliminari vėjo elektrinių eksploatacijos pradžia – 2015 m. antras pusmetis. Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, vėjo elektrinių eksploatacijos laikas – 20-25 metai. Artimiausios sodybvietės nuo planuojamų vėjo elektrinių nutolusios 462 m – 1690 m atstumais. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išanalizuoti veiksniai, darantys įtaką visuomenės sveikatai. Ataskaitoje įvertinus triukšmą (pagal pateiktus skaičiavimus) nustatyta, kad tarša neviršys ribinių dydžių ir planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai.
<b>Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis, brėžinys (topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos:</b>
Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydį (toliau – SAZ) numatoma suformuoti atsižvelgiant į vėjo elektrinių, modelio Nordex N131/3000, triukšmo sklaidos 45 dBA izoliniją (nuo vėjo elektrinės, kuri žymima Nr. 1 – 194 m į pietvakarius, 218 m į šiaurės rytus; Nr. 2 – 224 m į pietvakarius, 254 m į šiaurės vakarus ir pietryčius, o į rytus, pietryčius apsijungia su planuojama 30 MW UAB „Telšių vėjas“ vėjo elektrinių parko SAZ; Nr. 3 – 257 m į šiaurės vakarus, 247 m į šiaurės rytus, o į rytus, pietus apsijungia su planuojama 30 MW UAB „Telšių vėjas“ vėjo elektrinių parko SAZ; Nr. 4 – 243 m į šiaurės vakarus, 206 m į pietvakarius, 234 m į pietryčius; Nr. 5 – 197 m į šiaurės vakarus, 196 m į pietvakarius, 246 m į pietryčius; Nr. 6 – 209 m į šiaurės rytus, 232 m į pietryčius; Nr. 7 – 194 m į šiaurės vakarus ir šiaurės rytus).
<b>Visuomenės sveikatos centro apskrityje sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jo priėmimo data, numeris:</b>
Telšių visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių: planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimo priėmimo data: 2015-03-17, Nr. EP-4-2.